

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. К. Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, Телефон: 42-64-01, Факс 42-64-27
единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, дом № 31, 433310, тел/факс 8(84254) 2-10-51, E-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru,
единый телефон доверия: 8-(8422)-39-99-99.

п.г.т Ишеевка
(место составления акта)

« 29 » ноября 20 13 г.
(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 119

« 29 » ноября 20 13 г. по адресу: Ульяновский район, с. Ундоры

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора Ульяновского района и г. Новоульяновска по пожарному надзору, майора внутренней службы Фадеева А.А. №119 от 06 ноября 2013 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении: Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"21" ноября 2013г. с 9 час.00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

"29" ноября 2013г. с 13час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Ульяновскому району и г. Новоульяновску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 06 ноября 2013г. 9.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный Государственный инспектор Ульяновского района и г. Новоульяновска по пожарному надзору, майор внутренней службы Фадеев А. А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки:

▪ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
Общие требования			
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил Противопожарного режима Р.Ф, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений.	Правила Противопожарного режима Р.Ф п.460	Должностное лицо Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и	Правила Противопожарного режима Р.Ф п.462	Должностное лицо Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»

	технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.		
1 корпус			
3	На дверце пожарного шкафа №8 не указан номер телефона ближайшей пожарной части.	ППБ 07-91 приложение № 6 п. 8.	Должностное лицо Областного государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»
4	Запор на двери эвакуационного выхода 2-го этажа не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Р.Ф. п. 35	Гр. Сайгушев Никита Васильевна
5	Дверь на 1 этаже из общего коридора в лестничную клетку не оборудовано устройством для самозакрывания.	ППБ 07-91 п.2.2.1;	Гр. Сайгушев Никита Васильевна
6	На светильнике в коридоре 3 –го этажа отсутствует плафон, предусмотренный конструкцией.	Правила противопожарного режима в Р.Ф. п.42 (в)	Должностное лицо Областного государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»
Корпус №2			
7	Руководитель организации не проверял 2 раза в год качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в холле 1 –го этажа.	Правила противопожарного режима в Р.Ф. п.21	Должностное лицо Областного государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

